

## REGULAMIN

### **Przyjmowania i przechowywania sprzętu i wyposażenia do okresowego składowania w Magazynie depozytów w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund**

#### I. Ogólne zasady przyjmowania i przechowywania depozytów

1. Przyjmowanie sprzętu i wyposażenia do okresowego składowania w Magazynie depozytów w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund (dalej „Magazyn depozytów”) może być realizowane jedynie za wiedzą i zgodą Kierownika Stacji.
2. Osobą odpowiedzialną za przyjęcie sprzętu i wyposażenia do okresowego składowania w Magazynie depozytów jest aktualny Kierownik Wyprawy IGF PAN (dalej „Kierownik Wyprawy”).
3. Kierownik Wyprawy może odmówić przyjęcia sprzętu i wyposażenia do depozytu w przypadku, gdy nie jest on właściwie przygotowany do składowania lub gdy stwarza bezpośrednio lub realnie pośrednio zagrożenie pożarem, zagrożenie wybuchem lub gdy stwarza zagrożenie skażenia chemicznego.
4. Substancje chemiczne w płynie mogą być przyjmowane do depozytu pod warunkiem, że są niepalne, nieutleniające i znajdują się w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach handlowych oraz posiadających czytelną etykietę.
5. Kierownik Wyprawy może odmówić przyjęcia sprzętu i wyposażenia do depozytu w przypadku stwierdzenia przez niego braku odpowiedniego miejsca na deponowany sprzęt i wyposażenie.
6. Warunkiem przyjęcia sprzętu i wyposażenia do Magazynu depozytów jest przedstawienie przez Depozytariusza kompletnej listy (specyfikacji) deponowanego sprzętu i wyposażenia wraz z pisemnym oświadczeniem stwierdzającym, że deponowany sprzęt i wyposażenie nie stwarza zagrożenia pożarem, wybuchem lub skażeniem chemicznym.
7. Lista deponowanego sprzętu i wyposażenia musi zawierać pełną nazwę i dane kontaktowe Depozytariusza, pełne dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przygotowanie depozytu oraz datę złożenia depozytu. Lista musi być podpisana przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie depozytu.
8. Lista deponowanego sprzętu i wyposażenia musi być sporządzona co najmniej w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz musi być zamocowany na boksie depozytowym lub na opakowaniu deponowanego sprzętu i wyposażenia, drugi egzemplarz musi zostać przekazany Kierownikowi Wyprawy.

9. W przypadku, gdy w okresie przechowywania depozytu następuje zmiana Kierownika Wyprawy, listy depozytów przekazywane są protokolarnie kolejnemu Kierownikowi Wyprawy.
10. W przypadku składowania sprzętu i wyposażenia w osobnym boksie depozytowym, jego zamknięcie na klucz dopuszczalne jest wyłącznie pod warunkiem, że jeden komplet kluczy do boksu depozytowego zostanie przekazany Kierownikowi Wyprawy.
11. Sprzęt i wyposażenie nie przyjęte do składowania w Magazynie depozytów musi być zabrany przez Depozytariusza z terenu Stacji. W przypadku niespełnienia tego wymagania, Kierownik Stacji może wydać decyzję o usunięciu lub utylizacji sprzętu i wyposażenia na koszt Depozytariusza.
12. Depozytariusz odpowiada za szkody wyrządzone przez sprzęt i wyposażenie składowane w Magazynie depozytów.
13. Depozyt sprzętu odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Depozytariusza. IGF PAN nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu w trakcie jego deponowania w Stacji.

## II. Sprzęt i wyposażenie wykluczone ze składowania w depozycie

Do okresowego składowania w Magazynie depozytów nie może być przyjmowany następujący sprzęt, wyposażenie i materiały:

1. Sprzęt, wyposażenie i materiały sklasyfikowane do materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu paragrafu 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów\*.
2. Butle i zbiorniki z palnymi gazami technicznymi oraz butle z ciekłymi, palnymi gazami przeznaczone do użytku gospodarczego lub laboratoryjnego.
3. Pojazdy i sprzęt wyposażony w silniki spalinowe benzynowe i wysokoprężne oraz silniki spalinowe benzynowe i wysokoprężne jeżeli nie zostały skutecznie opróżnione z paliwa i nie zostały z nich wymontowane akumulatory.
4. Sprzęt uzbrojenia i inne palne środki ochrony osobistej, a także sprzęt sygnalizacyjny oraz sprzęt oświetlenia awaryjnego zewnętrznego posiadający otwarte źródła ognia.
5. Sprzęt pirotechniczny i widowiskowo-pirotechniczny.
6. Palne aerozole.

### III. Ogólne zasady składowania sprzętu i wyposażenia w boksach depozytowych Magazynu depozytów

1. Na poziomie podłogi boksu depozytowego (I poziom składowy) powinien być składowany sprzęt i wyposażenie zawierające ciecze i płyny oraz pojemniki z płynami i substancjami płynnymi lub cieczami stanowiącymi niepalne i nieutleniające odczynniki laboratoryjne oraz aparatura kontrolno-pomiarowa.
2. Na II poziomie składowym powinien być składowany sprzęt i wyposażenie oraz palne materiały stałe zakwalifikowane do składowania w depozycie.
3. Na III poziomie składowym powinien być składowany sprzęt i wyposażenie oraz niepalne materiały stałe zakwalifikowane do składowania w depozycie.

### IV. Zasady przyjmowania w depozyt butli z palnymi gazami technicznymi, butli z ciekłymi gazami palnymi oraz akumulatorów

1. Butle z palnymi gazami technicznymi oraz butle z ciekłymi gazami palnymi przeznaczone do użytku gospodarczego lub laboratoryjnego mogą być przyjmowane do depozytu i przechowywane wyłącznie w kontenerowym Magazynie Palnych Gazów Technicznych znajdującym się na terenie Stacji.
2. Akumulatory mogą być przyjmowane do depozytu i przechowywane wyłącznie w punkcie składowania akumulatorów znajdującym się na terenie Stacji.

\* "§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o materiałach niebezpiecznych pożarowo – należy przez to rozumieć:

- a) gazy palne,
- b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),
- c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
- d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,
- e) materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne,
- f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
- g) materiały mające skłonności do samozapalenia,
- h) materiały inne niż wymienione w lit. a – g, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru."